

Зарегистрирована

ОИД по гражданскому району
(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)



11 апреля 2013.

Регистрационный № 22 228 816 - 00443 - 0410

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Воронинский детский сад (МБДОУ «Воронинский детский сад»)

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование)

(в случае если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1125248002626

Идентификационный номер налогоплательщика 5248034124

Место нахождения объекта защиты Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, д. №32

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 606518, Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, д. №32, тел./факс (83161)47-1-31, 47-2-44

№ п/п	Наименование раздела
I.	
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. Ущерб имуществу третьих лиц в случае пожара нанесен не будет.
III.	Перечень нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 3. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования». 4. ГОСТ 12.1.033-81* ССБТ. «Пожарная безопасность. Термины и определения». 5. ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ. «Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования». 6. СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные

нормы».

7. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
8. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
9. ПУЭ «Правила Устройства электроустановок» (издание седьмое).
10. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
11. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
12. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Перечень выполняемых требований нормативных документов по пожарной безопасности:

1. Расстояние от здания до ближайшего пожарного депо составляет менее 13 км.
2. Противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений составляют более 10 м.
3. Обеспечена возможность проезда к зданию пожарных машин и доступ пожарных в любое помещение здания.
5. Ширина проезда составляет не менее 3,5 м.
6. Проезды и подъезды к зданиям свободны, содержатся в исправном состоянии.
7. Территория объекта имеет наружное освещение в темное время суток.
8. Ширина ворот автомобильных въездов обеспечивает беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей.
9. Объект – 2-х этажное здание площадью 726,6 м², высота здания 8 м. Степень огнестойкости – 2.
10. При пожаре проемы в противопожарных преградах закрыты. Двери имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.
11. В проемах эвакуационных выходов не установлены раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты.
12. Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов.
13. Высота эвакуационных выходов в свету составляет 1,9 м.
14. Ширина эвакуационных выходов составляет:
из помещений - 0,8 м, из коридора на лестничные клетки – 1,2 м.
15. В здании на путях эвакуации применяются материалы с пожарной опасностью не более чем:
Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков в лестничных клетках;
Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в лестничных клетках.
16. В коридорах не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы (кроме шкафов для коммуникаций).
17. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
18. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.
19. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания.
20. Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, на лестницах.
21. Лестничные клетки имеют естественное освещение через проемы в наружных стенах площадью не менее 1,2 м² на каждом этаже.
22. Коридоры имеют естественное освещение.
23. Проведены замеры сопротивления изоляции электропроводки.

осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются.

44. Организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Дежурный имеет при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей хранится в помещении дежурного. Каждый ключ в обоих комплектах имеет надпись о его принадлежности к соответствующему замку.

45. Ночные дежурные находятся в помещении, в котором установлен телефон, и имеют ручные электрические фонари.

Настоящую декларацию разработал:

заведующая Шереметьева И.А.
(Должность, фамилия, инициалы)

Шереметьева И.А.
(Подпись)

"5" апреля



* К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

** К декларации прилагается копия страхового полиса.